

[안전번호 2022-5-1]

건축위원회(전문위원회) 심의결과서

□ 안전명: 화재안전성능 보강계획 심의

신청인	위 치	용 도	규 모	심의일시	심의결과
굿월 치과병원	덕천동 325-5번지 (북구 금곡대로 28)	의료시설 (치과병원)	지하1층/지상10층, 연면적 4,877.6㎡, RC조, 사용승인일 2012. 8. 17.	2022. 7. 13. ~ 2022. 7. 27.	조건부 의결

■ 심의의결 조건

【설비·환경 분야】

1. 각 층(5층~10층)에 충분한 스프링클러 설치 바랍니다.

【소방방재 분야】

1. 자동화재속보기 : 소방관서 자동 전달 외 부가적으로 특정소방대상물의 관계인에게 화재 발생상황이 전달되도록 기능을 추가하여 설치하시기 바랍니다.
2. 화재 신호 오동작 방지 : 알람 밸브에 리타팅챔버를 설치 또는 지연 타이머를 수신기에 내장하여 시공하시기 바랍니다.
3. 수직·수평 방화구획을 관통하는 배관 및 전선관 관통부에 불연성의 내화 충전제로 마감 시공하시기 바랍니다.
4. 스프링클러 헤드는 조기반응형 헤드로 시공하시기 바랍니다.
5. 신설 수신기는 기존 수신기와 연동되도록 시공하시기 바랍니다.