

수질검사 성적서



■ 약수터명 : 선강(천) ☞ 구포동 산42-1

■ 검사일시 : 2022. 10. 19.

■ 검사결과 : **적 합**

구 분	미생물에 관한 항목		
검사항목	일반세균	총대장균군	분원성대장균군
기 준	100CFU/ml이하	불검출/100ml	불검출/100ml
검사결과	0	불검출	불검출

구 분	건강상유해영향 무기물질에 관한 항목		심미적영향물질에 관한 항목
검사항목	암모니아성질소	질산성 질 소	과망간산 칼륨소비량
기 준	0.5mg/ℓ 이하	10mg/ℓ 이하	10mg/ℓ 이하
검사결과	불검출	1.6	0.4

■ 검사기관 : 부산 보건환경연구원, 북구 보건소

■ 이용시 주의사항

수인성 전염병 예방을 위하여 약수물은 반드시 끓여서
음용하시기 바랍니다.

■ 다음 검사 예정 : 2023. 2/4분기 중

■ 문의처 : 북구 환경위생과 (☎ 309-4386)

북 구 청 장

수질검사 성적서

■ 약수터명 : 선강(하) ☞ 구포동 산42-1

■ 검사일시 : 2022. 10. 21.

■ 검사결과 : **적 합**

구 분	미생물에 관한 항목		
검사항목	일반세균	총대장균군	분원성대장균군
기 준	100CFU/ml이하	불검출/100ml	불검출/100ml
검사결과	0	불검출	불검출

구 분	건강상유해영향 무기물질에 관한 항목		심미적영향물질에 관한 항목
검사항목	암모니아성질소	질산성 질 소	과망간산 칼륨소비량
기 준	0.5mg/ℓ 이하	10mg/ℓ 이하	10mg/ℓ 이하
검사결과	불검출	1.3	0.5

■ 검사기관 : 부산 보건환경연구원, 북구 보건소

■ 이용시 주의사항

수인성 전염병 예방을 위하여 약수물은 반드시 끓여서
음용하시기 바랍니다.

■ 다음 검사 예정 : 2023. 2/4분기 중

■ 문의처 : 북구 환경위생과 (☎ 309-4386)

북 구 청 장

수질검사 성적서



■ 약수터명 : 벽산 ☞ 구포동 1245

■ 검사일시 : 2022. 10. 19.

■ 검사결과 : **적 합**

구 분	미생물에 관한 항목		
검사항목	일반세균	총대장균군	분원성대장균군
기 준	100CFU/ml이하	불검출/100ml	불검출/100ml
검사결과	0	불검출	불검출

구 분	건강상유해영향 무기물질에 관한 항목		심미적영향물질에 관한 항목
검사항목	암모니아성질소	질산성 질 소	과망간산 칼륨소비량
기 준	0.5mg/ℓ 이하	10mg/ℓ 이하	10mg/ℓ 이하
검사결과	불검출	1.7	0.3

■ 검사기관 : 부산 보건환경연구원, 북구 보건소

■ 이용 시 주의사항

수인성 전염병 예방을 위하여 약수물은 반드시 끓여서
음용하시기 바랍니다.

■ 다음 검사 예정 : 2023. 2/4분기 중

■ 문의처 : 북구청 환경위생과 (☎ 309-4386)

북 구 청 장

수질검사 성적서



■ 약수터명 : 백양산체육공원 ☞ 구포동 산48-135

■ 검사일시 : 2022. 10. 21.

■ 검사결과 : **적 합**

구 분	미생물에 관한 항목		
검사항목	일반세균	총대장균군	분원성대장균군
기 준	100CFU/ml이하	불검출/100ml	불검출/100ml
검사결과	0	불검출	불검출

구 분	건강상유해영향 무기물질에 관한 항목		심미적영향물질에 관한 항목
검사항목	암모니아성질소	질산성 질 소	과망간산 칼륨소비량
기 준	0.5mg/ℓ 이하	10mg/ℓ 이하	10mg/ℓ 이하
검사결과	불검출	1.2	0.3

■ 검사기관 : 부산 보건환경연구원, 북구 보건소

■ 이용시 주의사항

수인성 전염병 예방을 위하여 약수물은 반드시 끓여서
음용하시기 바랍니다.

■ 다음 검사 예정 : 2023. 2/4분기 중

■ 문의처 : 북구청 환경위생과 (☎ 309-4386)

북 구 청 장

수질검사 성적서



■ 약수터명 : 만수정 ☞ 만덕동 산152-2

■ 검사일시 : 2022. 10. 18.

■ 검사결과 : **적 합**

구 분	미생물에 관한 항목		
검사항목	일반세균	총대장균군	분원성대장균군
기 준	100CFU/ml이하	불검출/100ml	불검출/100ml
검사결과	0	불검출	불검출

구 분	건강상유해영향 무기물질에 관한 항목		심미적영향물질에 관한 항목
검사항목	암모니아성질소	질산성 질 소	과망간산 칼륨소비량
기 준	0.5mg/ℓ 이하	10mg/ℓ 이하	10mg/ℓ 이하
검사결과	불검출	1.4	불검출

■ 검사기관 : 부산 보건환경연구원, 북구 보건소

■ 이용시 주의사항

수인성 전염병 예방을 위하여 약수물은 반드시 끓여서
음용하시기 바랍니다.

■ 다음 검사 예정 : 2023. 2/4분기 중

■ 문의처 : 북구 환경위생과 (☎ 309-4386)

북 구 청 장

수질검사 성적서



■ 약수터명 : 백수정 ☞ 만덕동 산149

■ 검사일시 : 2022. 10. 18.

■ 검사결과 : **적 합**

구 분	미생물에 관한 항목		
검사항목	일반세균	총대장균군	분원성대장균군
기 준	100CFU/ml이하	불검출/100ml	불검출/100ml
검사결과	0	불검출	불검출

구 분	건강상유해영향 무기물질에 관한 항목		심미적영향물질에 관한 항목
검사항목	암모니아성질소	질산성 질 소	과망간산 칼륨소비량
기 준	0.5mg/ℓ 이하	10mg/ℓ 이하	10mg/ℓ 이하
검사결과	불검출	1.3	불검출

■ 검사기관 : 부산 보건환경연구원, 북구 보건소

■ 이용시 주의사항

수인성 전염병 예방을 위하여 약수물은 반드시 끓여서
음용하시기 바랍니다.

■ 다음 검사 예정 : 2023. 2/4분기 중

■ 문의처 : 북구 환경위생과 (☎ 309-4386)

북 구 청 장

수질검사 성적서



■ 약수터명 : 백만정 ☞ 만덕동 산149

■ 검사일시 : 2022. 10. 18.

■ 검사결과 : **적 합**

구 분	미생물에 관한 항목		
검사항목	일반세균	총대장균군	분원성대장균군
기 준	100CFU/ml이하	불검출/100ml	불검출/100ml
검사결과	0	불검출	불검출

구 분	건강상유해영향 무기물질에 관한 항목		심미적영향물질에 관한 항목
검사항목	암모니아성질소	질산성 질 소	과망간산 칼륨소비량
기 준	0.5mg/ℓ 이하	10mg/ℓ 이하	10mg/ℓ 이하
검사결과	불검출	1.1	0.3

■ 검사기관 : 부산 보건환경연구원, 북구 보건소

■ 이용시 주의사항

수인성 전염병 예방을 위하여 약수물은 반드시 끓여서
음용하시기 바랍니다.

■ 다음 검사 예정 : 2023. 2/4분기 중

■ 문의처 : 북구청 환경위생과 (☎ 309-4386)

북 구 청 장

수질검사 성적서



■ 약수터명 : 금 곡 ☞ 금곡동 산80

■ 검사일시 : 2022. 10. 19.

■ 검사결과 : **적 합**

구 분	미생물에 관한 항목		
검사항목	일반세균	총대장균군	분원성대장균군
기 준	100CFU/ml이하	불검출/100ml	불검출/100ml
검사결과	0	불검출	불검출

구 분	건강상유해영향 무기물질에 관한 항목		심미적영향물질에 관한 항목
검사항목	암모니아성질소	질산성 질 소	과망간산 칼륨소비량
기 준	0.5mg/ℓ 이하	10mg/ℓ 이하	10mg/ℓ 이하
검사결과	불검출	1.0	불검출

■ 검사기관 : 부산 보건환경연구원, 북구 보건소

■ 이용시 주의사항

수인성 전염병 예방을 위하여 약수물은 반드시 끓여서
음용하시기 바랍니다.

■ 다음 검사 예정 : 2023. 2/4분기 중

■ 문의처 : 북구청 환경위생과 (☎ 309-4386)

북 구 청 장

수질검사 성적서



■ 약수터명 : 도개공아파트 ➡ 덕천동 814-1

■ 검사일시 : 2022. 10. 19.

■ 검사결과 : **적 합**

구 분	미생물에 관한 항목		
검사항목	일반세균	총대장균군	분원성대장균군
기 준	100CFU/ml이하	불검출/100ml	불검출/100ml
검사결과	0	불검출	불검출

구 분	건강상유해영향 무기물질에 관한 항목		심미적영향물질에 관한 항목
검사항목	암모니아성질소	질산성 질 소	과망간산 칼륨소비량
기 준	0.5mg/ℓ 이하	10mg/ℓ 이하	10mg/ℓ 이하
검사결과	불검출	1.3	0.3

■ 검사기관 : 부산 보건환경연구원, 북구 보건소

■ 이용시 주의사항

수인성 전염병 예방을 위하여 약수물은 반드시 끓여서
음용하시기 바랍니다.

■ 다음 검사 예정 : 2023. 2/4분기 중

■ 문의처 : 북구 환경위생과 (☎ 309-4386)

북 구 청 장

수질검사 성적서



■ 약수터명 : 삼 정 ☞ 만덕동 843

■ 검사일시 : 2022. 10. 18.

■ 검사결과 : **적 합**

구 분	미생물에 관한 항목		
검사항목	일반세균	총대장균군	분원성대장균군
기 준	100CFU/ml이하	불검출/100ml	불검출/100ml
검사결과	0	불검출	불검출

구 분	건강상유해영향 무기물질에 관한 항목		심미적영향물질에 관한 항목
검사항목	암모니아성질소	질산성 질 소	과망간산 칼륨소비량
기 준	0.5mg/ℓ 이하	10mg/ℓ 이하	10mg/ℓ 이하
검사결과	불검출	0.7	0.3

■ 검사기관 : 부산 보건환경연구원, 북구 보건소

■ 이용시 주의사항

수인성 전염병 예방을 위하여 약수물은 반드시 끓여서
음용하시기 바랍니다.

■ 다음 검사 예정 : 2023. 2/4분기 중

■ 문의처 : 북구 환경위생과 (☎ 309-4386)

북 구 청 장

수질검사 성적서



■ 약수터명 : 상학산 ☞ 만덕동 산261

■ 검사일시 : 2022. 10. 18.

■ 검사결과 : **부적합** ▷ **총대장균군**

구 분	미생물에 관한 항목		
검사항목	일반세균	총대장균군	분원성대장균군
기 준	100CFU/ml이하	불검출/100ml	불검출/100ml
검사결과	0	검출	불검출

구 분	건강상유해영향 무기물질에 관한 항목		심미적영향물질에 관한 항목
검사항목	암모니아성질소	질산성 질 소	과망간산 칼륨소비량
기 준	0.5mg/ℓ 이하	10mg/ℓ 이하	10mg/ℓ 이하
검사결과	불검출	0.5	0.3

■ 검사기관 : 부산 보건환경연구원, 북구 보건소

■ 이용시 주의사항

수인성 전염병 예방을 위하여 약수물은 반드시 끓여서
음용하시기 바랍니다.

■ 다음 검사 예정 : 2023. 1/4분기 중

■ 문의처 : 북구청 환경위생과 (☎ 309-4386)

북 구 청 장

수질검사 성적서



■ 약수터명 : 만수천 ☞ 만덕1동 산3

■ 검사일시 : 2022. 10. 18.

■ 검사결과 : **적 합**

구 분	미생물에 관한 항목		
검사항목	일반세균	총대장균군	분원성대장균군
기 준	100CFU/ml이하	불검출/100ml	불검출/100ml
검사결과	0	불검출	불검출

구 분	건강상유해영향 무기물질에 관한 항목		심미적영향물질에 관한 항목
검사항목	암모니아성질소	질산성 질 소	과망간산 칼륨소비량
기 준	0.5mg/ℓ 이하	10mg/ℓ 이하	10mg/ℓ 이하
검사결과	불검출	0.5	0.3

■ 검사기관 : 부산 보건환경연구원, 북구 보건소

■ 이용시 주의사항

수인성 전염병 예방을 위하여 약수물은 반드시 끓여서
음용하시기 바랍니다.

■ 다음 검사 예정 : 2023. 2/4분기 중

■ 문의처 : 북구청 환경위생과 (☎ 309-4386)

북 구 청 장

수질검사 성적서



■ 약수터명 : 병풍사 ☞ 만덕동 산77-1

■ 검사일시 : 2022. 10. 18.

■ 검사결과 : **적 합**

구 분	미생물에 관한 항목		
검사항목	일반세균	총대장균군	분원성대장균군
기 준	100CFU/ml이하	불검출/100ml	불검출/100ml
검사결과	0	불검출	불검출

구 분	건강상유해영향 무기물질에 관한 항목		심미적영향물질에 관한 항목
검사항목	암모니아성질소	질산성 질 소	과망간산 칼륨소비량
기 준	0.5mg/ℓ 이하	10mg/ℓ 이하	10mg/ℓ 이하
검사결과	불검출	2.1	0.3

■ 검사기관 : 부산 보건환경연구원, 북구 보건소

■ 이용시 주의사항

수인성 전염병 예방을 위하여 약수물은 반드시 끓여서
음용하시기 바랍니다.

■ 다음 검사 예정 : 2023. 2/4분기 중

■ 문의처 : 북구 환경위생과 (☎ 309-4386)

북 구 청 장