



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장

(경 유)

제 목 : 2017년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질재검사 시험성적서

검 체 명	민방위비상급수시설	의뢰근거	안전총괄과-12028	접수번호	수질분석팀-3720
채수방법	의뢰시료	채수일자	2017년 7월 26일	접수일자	2017년 7월 26일
검사목적	정기검사	채취장소			

(단위: /100 mL, CFU/mL)

시험항목	일반세균	총대장균군	판정
1. 삼정그린코아@	-	검출	부적합
3. 삼경장미@	-	불검출	1개항목 적합
7. 금곡주공@404	-	불검출	1개항목 적합
8. 유림1차@	-	검출	부적합
9. 금곡주공@303동	-	불검출	1개항목 적합
11. 유림2차@205	-	검출	부적합
14. 금곡주공 207동	-	검출	부적합
15. 금곡주공 708	270	검출	부적합
16. 한국폴리텍7대학	11	-	1개항목 적합
17. BMC도개공@	330	-	부적합
21. 벽산@	-	불검출	1개항목 적합
22. 지구촌교회	-	불검출	1개항목 적합
24. 주공@204	-	불검출	1개항목 적합
27. 협성파크@	31	-	1개항목 적합
31. 그린코아@	89	검출	부적합
32. 벽산라인1차@	83	불검출	2개항목 적합
33. 벽산라인2차@	-	검출	부적합
34. 대림타운(209동)	88	불검출	2개항목 적합
35. 유림@	-	불검출	1개항목 적합
36. 보경그린맨션	320	불검출	부적합
37. 화명제일교회	260	검출	부적합
38. 삼한힐@	-	불검출	1개항목 적합

끝.

부산광역시보건환경연구원



주무관 정승열 수질분석팀장 김용순

협조자

시행일 2017-08-02

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전화 051-309-2937

전 송 051-309-2939

e-Mail

socks7@korea.kr