



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경 유)
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 시험성적서

검 체 명	민방위비상급수시설	의뢰근거	안전총괄과-9211	접수번호	먹는물조사팀-1354
채수방법	의뢰시료	채수일자	2019년 6월 13일	접수일자	2019년 6월 12일
검사목적	정기검사	채취장소	-		

(단위:CFU/mL, /100 mL, mg/L)

시험항목 시료명	일반세균	총대장균군	분원성대장균군	암모니아성질소	질산성질소	과망간산칼륨소비량	판정
1. 삼정그린코아@	0	검출	불검출	불검출	5.6	0.6	부적합
2. 구남중	2	검출	불검출	불검출	5.7	0.6	부적합
3. 삼경장미@	49	검출	불검출	불검출	4.7	0.6	부적합
4. 벽산3차@	4	불검출	불검출	불검출	1.0	0.6	6개항목 적합
5. 태평양@	17	검출	불검출	불검출	1.8	0.6	부적합
6. 태경@	180	검출	불검출	불검출	5.6	0.6	부적합
7. 금곡주공@404동	1	검출	불검출	불검출	0.9	0.6	부적합
8. 유림1차@	12	불검출	불검출	불검출	3.4	0.6	6개항목 적합
9. 금곡주공@303동	3	불검출	불검출	불검출	불검출	0.6	6개항목 적합
10. 주공8단지(관리사무소옆)	16	검출	불검출	불검출	3.5	불검출	부적합
11. 유림2차@205동	0	검출	불검출	불검출	1.6	0.6	부적합
12. 조성협진@103동	0	불검출	불검출	불검출	1.7	0.3	6개항목 적합
13. 금곡주공1단지 공청사화복지관	0	불검출	불검출	불검출	0.9	0.3	6개항목 적합
14. 금곡주공 207동	0	불검출	불검출	불검출	불검출	0.3	6개항목 적합
15. 금곡주공 708동	3	불검출	불검출	불검출	불검출	0.3	6개항목 적합
16. 한국물리력 제 7 대학(구 부산기능대)	2	불검출	불검출	불검출	불검출	0.3	6개항목 적합
17. BMC 도개공원(관리사무소옆)	11	불검출	불검출	불검출	1.6	불검출	6개항목 적합
18. 덕천주공105동	47	불검출	불검출	불검출	2.8	불검출	6개항목 적합
19. 낙동고교	3	불검출	불검출	불검출	3.9	0.3	6개항목 적합
20. 양천초교	2	불검출	불검출	불검출	1.6	0.6	6개항목 적합
21. 벽산@	49	불검출	불검출	불검출	2.1	0.3	6개항목 적합
22. 지구촌교회	0	불검출	불검출	불검출	2.7	0.3	6개항목 적합
23. 한성@	90	불검출	불검출	불검출	3.3	0.3	6개항목 적합
24. 주공@204동(1호공)	540	불검출	불검출	불검출	3.7	0.6	부적합
25. 주공@206동(2호공)	1	불검출	불검출	불검출	2.8	0.6	6개항목 적합
26. 대진아파트	20	불검출	불검출	불검출	3.5	0.6	6개항목 적합
27. 협성파크@	640	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	부적합
28. 병풍사입구	24	불검출	불검출	불검출	5.8	0.3	6개항목 적합
29. 백양중	14	불검출	불검출	불검출	1.6	0.3	6개항목 적합
30. 주민체육공원(백양생활체육관)	6	불검출	불검출	불검출	1.6	0.3	6개항목 적합
31. 그린코아@ (503동)	85	불검출	불검출	불검출	1.4	0.6	6개항목 적합
32. 벽산라인2차@ (206동)	0	불검출	불검출	불검출	2.2	0.6	6개항목 적합
33. 대림타운 (209동)	9	검출	불검출	불검출	2.3	0.6	부적합
34. 유림@	0	불검출	불검출	불검출	1.8	0.6	6개항목 적합
35. 보경그린맨션	0	불검출	불검출	불검출	3.4	0.6	6개항목 적합

(단위:CFU/mL, /100 mL, mg/L)

시험항목 시료명	일반세균	총대장균군	분원성대장균군	암모니아성질소	질산성질소	과망간산칼륨소비량	판정
37. 삼한힐아파트	89	검출	불검출	불검출	1.1	0.6	부적합
38. 현대1차아파트	6	불검출	불검출	불검출	4.2	0.6	6개항목 적합
39. 화명경남아파트	0	불검출	불검출	불검출	1.3	0.3	6개항목 적합
40. 도시화명그린미르@	16	불검출	불검출	불검출	1.5	0.6	6개항목 적합
41. 소공원	800	검출	불검출	불검출	5.9	0.6	부적합

부산광역시보건환경연구원



지방환경연구사 강태연

먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2019-06-21

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2934

전 송 051-309-2939