



7수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장

(경 유)

제 목 : 2020년 1분기 민방위비상급수시설(음용수) 시험성적서

검 체 명	민방위비상급수시설	의뢰근거	안전총괄과-3422	접수번호	먹는물조사팀-533
채수방법		채수일자	2020년 3월 5일	접수일자	2020년 3월 5일
검사목적	정기검사	채취장소			

(단위:CFU/mL, /100 mL, mg/L)

시험항목	일반세균	총대장균군	분원성대장균군	암모니아성질소	질산성질소	과망간산칼륨소비량	판정
시료명	100이하	불검출	불검출	0.5이하	10이하	10이하	
1. 삼정그린코아@	580	불검출	불검출	불검출	1.0	불검출	부적합
2. 구남중	640	불검출	불검출	불검출	1.0	불검출	부적합
3. 삼경장미@	1	불검출	불검출	불검출	5.0	0.3	6개 항목 적합
4. 벽산3차@	0	불검출	불검출	불검출	1.2	불검출	6개 항목 적합
5. 태평양@	0	불검출	불검출	불검출	1.8	0.3	6개 항목 적합
6. 태경@	7	불검출	불검출	불검출	5.5	0.3	6개 항목 적합
7. 금곡주공@404동	3	검출	불검출	불검출	1.9	0.3	부적합
8. 유림1차@	21	불검출	불검출	불검출	2.5	0.3	6개 항목 적합
9. 금곡주공@303동	10	불검출	불검출	불검출	2.5	0.3	6개 항목 적합
10. 주공8단지(관리사무소옆)	1	불검출	불검출	불검출	3.2	0.3	6개 항목 적합
11. 유림2차@205동	2	불검출	불검출	불검출	0.9	0.3	6개 항목 적합
12. 조성협진@103동	1	검출	불검출	불검출	1.9	0.3	부적합
13. 금곡주공1단지 공청사회복지관	21	불검출	불검출	불검출	2.6	불검출	6개 항목 적합
14. 금곡주공 708동	1	불검출	불검출	불검출	3.2	불검출	6개 항목 적합
15. 한국폴리텍 제 7 대학(구 부산기능대)	1	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	6개 항목 적합
16. BMC 도개공원(관리사무소옆)	0	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	6개 항목 적합
17. 덕천주공105동	61	불검출	불검출	불검출	3.1	불검출	6개 항목 적합
18. 낙동고교	0	불검출	불검출	불검출	3.1	0.6	6개 항목 적합
19. 양천초교	1	불검출	불검출	불검출	3.0	0.7	6개 항목 적합
20. 벽산@	6	검출	검출	불검출	2.1	0.3	부적합
21. 지구촌교회	0	불검출	불검출	불검출	3.1	불검출	6개 항목 적합
22. 한성@	0	불검출	불검출	불검출	3.7	0.3	6개 항목 적합
23. 주공@204동(1호공)	2	불검출	불검출	불검출	4.0	0.3	6개 항목 적합
24. 주공@206동(2호공)	0	불검출	불검출	불검출	3.1	0.3	6개 항목 적합
25. 대진아파트	4	불검출	불검출	불검출	3.6	0.3	6개 항목 적합
26. 협성파크@	23	불검출	불검출	불검출	0.7	0.3	6개 항목 적합
27. 병풍사입구	28	불검출	불검출	불검출	7.5	0.3	6개 항목 적합
28. 백양중	0	불검출	불검출	불검출	3.1	0.6	6개 항목 적합
29. 주민체육공원(백양생태휴식관)	1	불검출	불검출	불검출	불검출	0.3	6개 항목 적합
30. 그린코아@ (503동)	31	검출	불검출	불검출	1.6	0.3	부적합

(단위:CFU/mL, /100 mL, mg/L)

시험항목	일반세균	총대장균군	분원성대장균군	암모니아성질소	질산성질소	과망간산칼륨소비량	판정
시료명	100이하	불검출	불검출	0.5이하	10이하	10이하	
31. 벽산라인2차@ (206동)	1	불검출	불검출	불검출	2.6	0.3	6개 항목 적합
32. 대림타운(209동)	11	불검출	불검출	불검출	2.6	0.3	6개 항목 적합
33. 유림@	1	불검출	불검출	불검출	2.3	0.3	6개 항목 적합
34. 보경그린맨션	0	불검출	불검출	불검출	4.1	0.3	6개 항목 적합
36. 삼한힐아파트	3	불검출	불검출	불검출	1.4	불검출	6개 항목 적합
37. 현대1차아파트	12	불검출	불검출	불검출	3.2	0.3	6개 항목 적합
38. 화명경남아파트	290	불검출	불검출	불검출	6.0	0.6	부적합
39. 도시화명그린미르@	42	불검출	불검출	불검출	1.9	0.3	6개 항목 적합
40. 소공원	92	불검출	불검출	불검출	5.9	0.3	6개 항목 적합

끝.

부산광역시보건환경연구원

지방환경연구사 송도규

먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2020-03-12

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화

전 송 051-309-2939

e-Mail

