



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경 유)
제 목 : 2020년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질 재검사 시험성적서

검	체	명	민방위비상급수시설	의	뢰	근	거	안전총괄과-15096	접	수	번	호	먹는물조사팀-2904				
채	수	방	법	의	뢰	시	료	채	수	일	자	2020년 9월 15일	접	수	일	자	2020년 9월 16일
검	사	목	적	재	검	사		채	취	장	소						

(단위:CFU/mL, /100 mL, NTU)

시험항목	일반세균	총대장균군	분원성대장균군	수소이온농도	탁도	판정
	100이하	불검출	불검출	5.8~8.5	1이하	
1. 삼경장미@	280	검출	-	-	-	부적합
2. 태평양@	-	검출	-	-	-	부적합
3. 태경@	-	검출	-	-	-	부적합
4. 금곡주공@404동	-	검출	-	-	-	부적합
5. 유림1차@	2400	검출	검출	-	-	부적합
6. 금곡주공@303동	52	검출	-	-	-	부적합
7. 주공8단지(관리사무소옆)	-	검출	-	-	-	부적합
8. 유림2차@205동	89	검출	-	-	0.75	부적합
9. 금곡주공1단지 공창사회복지관	-	검출	-	-	4.54	부적합
10. 벽산@	-	검출	불검출	-	-	부적합
11. 주공@204동(1호공)	-	-	-	-	1.35	부적합
12. 대진아파트	170	검출	검출	-	-	부적합
13. 협성파크@	-	-	-	5.8	30.70	부적합
14. 백양중	-	-	-	-	5.62	부적합
15. 주민체육공원(백양생활체육관)	-	-	-	-	5.00	부적합
16. 그린코아@(503동)	260	검출	-	-	-	부적합
17. 대림타운(209동)	390	검출	-	-	-	부적합
18. 유림@	-	검출	-	-	-	부적합
19. 소공원	-	-	-	-	1.60	부적합

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구사 구서연 먹는물조사팀장 꺾진

협조자

시행일

2020-09-21

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화

051-309-2931

전 송

051-309-2939

e-Mail