



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)
제 목 : 2020년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질 2차 재검사 시험성적서

검 체 명	민방위비상급수시설	의 회 근 거	안전총괄과-15735	접 수 번 호	먹는물조사팀-3052
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 자	2020년 9월 23일	접 수 일 자	2020년 9월 24일
검 사 목 적	재검사	채 취 장 소			

(단위:CFU/mL, /100 mL, NTU)

시험항목 시료명	일반세균	총대장균군	분원성대장균군	탁도	판정
	100이하	불검출	불검출	1이하	
1. 삼경장미@	96	검출	-	-	부적합
2. 태평양@	-	검출	-	-	부적합
3. 태경@	-	검출	-	-	부적합
4. 금곡주공@404동	-	검출	-	-	부적합
5. 유림1차@	510	검출	불검출	-	부적합
6. 금곡주공@303동	-	불검출	-	-	적합
7. 주공8단지(관리사무소옆)	-	검출	-	-	부적합
8. 유림2차@205동	-	검출	-	-	부적합
9. 금곡주공1단지 공창사회복지관	-	검출	-	4.92	부적합
10. 벽산@	-	검출	-	-	부적합
11. 주공@204동(1호공)	-	-	-	1.20	부적합
12. 대진아파트	76	검출	검출	-	부적합
13. 협성파크@	-	-	-	18.20	부적합
14. 백양중	-	-	-	12.10	부적합
15. 주민체육공원(백양생활체육관)	-	-	-	12.00	부적합
16. 그린코아@(503동)	160	검출	-	-	부적합
17. 대림타운(209동)	64	검출	-	-	부적합
18. 유림@	-	검출	-	-	부적합
19. 소공원	-	-	-	1.12	부적합

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구소 구서연 먹는물조사팀장 곽진
협조자
시행일 2020-10-07

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2931 전 송 051-309-2939

e-Mail