



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장  
( 경 유 )  
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 시험성적서

검 체 명	민방위비상급수시설	의뢰근거	안전총괄과-12692	접수번호	먹는물조사팀-2099
채수방법	의뢰시료	채수일자	2019년 8월 9일	접수일자	2019년 8월 9일
검사목적	재검사	채취장소	-		

(단위:CFU/mL, /100 mL, NTU)

시험항목 시료명	일반세균	총대장균군	분원성대장균군	탁도	판정
	100 이하	불검출	불검출	1 이하	
1. 삼정그린코아@	-	검출	-	-	부적합
2. 구남중	-	검출	-	-	부적합
4. 벽산3차@	-	검출	-	-	부적합
5. 태평양@	-	검출	-	-	부적합
6. 태경@	-	검출	-	-	부적합
7. 금곡주공@404동	-	검출	불검출	-	부적합
9. 금곡주공@303동	-	검출	-	-	부적합
11. 유림2차@205동	-	검출	-	-	부적합
12. 조성협진@103동	-	검출	-	-	부적합
15. 금곡주공 708동	-	검출	-	-	부적합
16. 한국폴리텍 제 7 대학(구 부산기능대)	-	불검출	-	-	1개항목 적합
18. 덕천주공105동	-	불검출	-	-	1개항목 적합
21. 벽산@	-	검출	불검출	-	부적합
24. 주공@204동(1호공)	400	-	-	-	부적합
27. 협성파크@	95	검출	-	5.54	부적합
28. 병풍사입구	1	불검출	-	-	2개항목 적합
29. 백양중	0	-	-	-	1개항목 적합
30. 주민체육공원(백양생활체육관)	0	-	-	-	1개항목 적합
31. 그린코아@ (503동)	-	검출	-	-	부적합
34. 유림@	-	검출	-	-	부적합
37. 삼한힐아파트	-	검출	-	-	부적합
41. 소공원	-	검출	-	-	부적합

끝.

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구사 강태연 먹는물조사팀장 김도훈  
협조자

시행일 2019-08-20

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2934

전 송 051-309-2939