

석면안전관리법 제28조 제4항, 같은 법 시행령 제38조 및 제40조에 따라 관내 석면 해체·제거 사업장에 주변에 대하여 오염도검사를 실시하고 석면 비산정도 측정결과를 아래와 같이 공개합니다.

1. 검체내용

사업명	신덕초등학교	의뢰근거	북구 환경위생과-2151 (2024. 1. 11.)		
검사항목	석면 및 섬유상먼지	채취일시	2024. 1. 24.(수)	검사목적	의뢰검사
시험방법	석면건축물 실내공기 중 석면 측정방법	채취지점	위생설비시설, 음압배출구, 부지경계1, 부지경계2		

2. 검사결과

결 과 항 목	기 준	지점 1	지점 2	지점 3	지점 4
		위생설비시설	음압배출구	부지경계1	부지경계2
석면 및 섬유상먼지 (개/cm³)	0.01 이하	0.01 미만	0.01 미만	0.01 미만	0.01 미만
판 정		적 합			
비 고 : 석면안전관리법 시행령 제38조 사업장 주변의 석면배출허용기준에 따름.					

*측정기관: 부산광역시보건환경연구원