

[별첨 1] 공기중 시료 분석결과서

공기중 시료 분석결과서								
의뢰자 정보								
시료분석일자		2024-01-28			시료채취자이름		이 동 환	
대상건물명칭		부산광역시 북구 모분재로 83 (구포동) 신천초등학교						
시료분석자		소속			(주)한국석면조사			
		이름		김 연 미		총 시료의뢰갯수		10 개
분석시료 정보								
시료번호	기기번호	측정위치/작업내용	시작시간	종료시간	측정시간 (min)	유량 (ℓ/min)	측정농도 (개/cm³)	초과여부
신천-A8-1	P-1	옥상 계단실	13:00	14:20	80	13	0.004	미만
신천-A8-2	P-2	옥상 계단실	13:00	14:20	80	13	0.004	미만
신천-A8-3	P-3	옥상 계단실	13:00	14:20	80	13	0.003	미만
신천-A8-4	P-4	5층 준비실1	13:10	14:30	80	13	0.004	미만
신천-A8-5	P-5	5층 준비실1	13:10	14:30	80	13	0.003	미만
신천-A8-6	P-6	5층 준비실1	13:10	14:30	80	13	0.003	미만
신천-A8-7	P-7	4층 계단실3	13:20	14:40	80	13	0.003	미만
신천-A8-8	P-8	4층 계단실3	13:20	14:40	80	13	0.004	미만
신천-A8-9	P-9	4층 계단실3	13:20	14:40	80	13	0.003	미만
신천-A8-10	P-10	1층 계단 전실	13:30	14:50	80	13	0.003	미만
분석 기관	(주)한국석면조사				시료수령일자		2024-01-28	
	부산광역시 동래구 총렬대로331번길 50, 2층(안락동)				시료분석자		김연미	