

2018.08.17

시료	측정지점	총유량(ℓ)	측정농도(개/cm³)	석면농도기준	초과 여부
#1	부지경계선1	2400 ℓ	0.001개/cm³	0.01개/cm³	미만
#2	부지경계선2	2400 ℓ	0.001개/cm³	0.01개/cm³	미만
#3	부지경계선3	2400 ℓ	0.001개/cm³	0.01개/cm³	미만
#4	부지경계선4	2400 ℓ	0.001개/cm³	0.01개/cm³	미만
#5	위생설비입구1	400 ℓ	0.002개/cm³	0.01개/cm³	미만
#6	작업장주변(실내)	1200 ℓ	0.001개/cm³	0.01개/cm³	미만
#7	작업장주변(실외)	1200 ℓ	0.001개/cm³	0.01개/cm³	미만
#8	음압기 배출구1	400 ℓ	0.003개/cm³	0.01개/cm³	미만
#9	음압기 배출구2	400 ℓ	0.003개/cm³	0.01개/cm³	미만
#10	음압기 배출구3	400 ℓ	0.004개/cm³	0.01개/cm³	미만
#11	음압기 배출구4	400 ℓ	0.002개/cm³	0.01개/cm³	미만
#12	폐기물반출구	400 ℓ	0.001개/cm³	0.01개/cm³	미만
#13	폐기물보관장소	400 ℓ	0.001개/cm³	0.01개/cm³	미만

2018.08.18

시료	측정지점	총유량(ℓ)	측정농도(개/cm³)	석면농도기준	초과 여부
#1	부지경계선1	2400 ℓ	0.001개/cm³	0.01개/cm³	미만
#2	부지경계선2	2400 ℓ	0.001개/cm³	0.01개/cm³	미만
#3	부지경계선3	2400 ℓ	0.001개/cm³	0.01개/cm³	미만
#4	부지경계선4	2400 ℓ	0.001개/cm³	0.01개/cm³	미만
#5	위생설비입구1	400 ℓ	0.002개/cm³	0.01개/cm³	미만
#6	작업장주변(실내)	1200 ℓ	0.001개/cm³	0.01개/cm³	미만
#7	작업장주변(실외)	1200 ℓ	0.001개/cm³	0.01개/cm³	미만
#8	음압기 배출구1	400 ℓ	0.002개/cm³	0.01개/cm³	미만
#9	음압기 배출구2	400 ℓ	0.001개/cm³	0.01개/cm³	미만
#10	음압기 배출구3	400 ℓ	0.001개/cm³	0.01개/cm³	미만
#11	음압기 배출구4	400 ℓ	0.002개/cm³	0.01개/cm³	미만
#12	음압기 배출구5	400 ℓ	0.002개/cm³	0.01개/cm³	미만
#13	폐기물반출구	400 ℓ	0.001개/cm³	0.01개/cm³	미만
#14	폐기물보관장소	400 ℓ	0.001개/cm³	0.01개/cm³	미만

2018.08.19

시료	측정지점	총유량(ℓ)	측정농도(개/cm ³)	석면농도기준	초과 여부
#1	부지경계선1	2400 ℓ	0.001개/cm ³	0.01개/cm ³	미만
#2	부지경계선2	2400 ℓ	0.001개/cm ³	0.01개/cm ³	미만
#3	부지경계선3	2400 ℓ	0.001개/cm ³	0.01개/cm ³	미만
#4	부지경계선4	2400 ℓ	0.001개/cm ³	0.01개/cm ³	미만
#5	위생설비입구1	400 ℓ	0.002개/cm ³	0.01개/cm ³	미만
#6	작업장주변(실내)	1200 ℓ	0.001개/cm ³	0.01개/cm ³	미만
#7	작업장주변(실외)	1200 ℓ	0.001개/cm ³	0.01개/cm ³	미만
#8	응압기 배출구1	400 ℓ	0.002개/cm ³	0.01개/cm ³	미만
#9	응압기 배출구2	400 ℓ	0.002개/cm ³	0.01개/cm ³	미만
#10	응압기 배출구3	400 ℓ	0.003개/cm ³	0.01개/cm ³	미만
#11	응압기 배출구4	400 ℓ	0.002개/cm ³	0.01개/cm ³	미만
#12	응압기 배출구5	400 ℓ	0.002개/cm ³	0.01개/cm ³	미만
#13	폐기물반출구	400 ℓ	0.002개/cm ³	0.01개/cm ³	미만
#14	폐기물보관장소	400 ℓ	0.001개/cm ³	0.01개/cm ³	미만

2018.08.20

시료	측정지점	총유량(ℓ)	측정농도(개/cm ³)	석면농도기준	초과 여부
#1	부지경계선1	2400 ℓ	0.001개/cm ³	0.01개/cm ³	미만
#2	부지경계선2	2400 ℓ	0.001개/cm ³	0.01개/cm ³	미만
#3	부지경계선3	2400 ℓ	0.001개/cm ³	0.01개/cm ³	미만
#4	부지경계선4	2400 ℓ	0.001개/cm ³	0.01개/cm ³	미만
#5	위생설비입구1	400 ℓ	0.002개/cm ³	0.01개/cm ³	미만
#6	작업장주변(실내)	1200 ℓ	0.001개/cm ³	0.01개/cm ³	미만
#7	작업장주변(실외)	1200 ℓ	0.001개/cm ³	0.01개/cm ³	미만
#8	음압기 배출구1	400 ℓ	0.002개/cm ³	0.01개/cm ³	미만
#9	음압기 배출구2	400 ℓ	0.002개/cm ³	0.01개/cm ³	미만
#10	음압기 배출구3	400 ℓ	0.003개/cm ³	0.01개/cm ³	미만
#11	음압기 배출구4	400 ℓ	0.002개/cm ³	0.01개/cm ³	미만
#12	폐기물보관장소	400 ℓ	0.001개/cm ³	0.01개/cm ³	미만