

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고

별첨1. 측정결과

측정일시	2018년 06월 07일				
시료 번호	측정위치	유량 (L/min)	채취시간 (min)	공기중농도 (개/cc)	평가
A#1	부지경계1	10.5	235	0.0010	미만
A#2	부지경계2	10.6	235	0.0008	미만
A#3	부지경계3	10.45	235	0.0010	미만
A#4	부지경계4	10.5	235	0.0010	미만
A#5	작업장주변(실외)1	10.5	118	0.0016	미만
A#6	작업장주변(실내)1	10.4	118	0.0012	미만
A#7	위생설비1	10.5	40	0.0035	미만
A#8	폐기물반출구1	10.6	40	0.0046	미만
A#9	음압기1	10.6	40	0.0035	미만
A#10	음압기2	10.6	40	0.0046	미만
A#11	음압기3	10.4	40	0.0035	미만
A#12	폐기물보관지점1	10.45	40	0.0035	미만
A#13	폐기물보관지점2	10.5	40	0.0047	미만

측정사진