

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고

별첨1. 측정결과

측정일시	2018년 05월 15일				
시료번호	측정위치	유량 (L/min)	채취시간 (min)	공기중농도 (개/cc)	평가
A#1	부지경계1	11.8	208	0.0008	미만
A#2	부지경계2	11.6	208	0.0008	미만
A#3	부지경계3	12	208	0.0010	미만
A#4	부지경계4	11.85	208	0.0010	미만
A#5	작업장주변(실외)1	12.15	100	0.0016	미만
A#6	작업장주변(실내)1	12.15	100	0.0016	미만
A#7	작업장주변(실내)2	11.75	100	0.0017	미만
A#8	작업장주변(실내)3	11.7	100	0.0013	미만
A#9	위생설비1	12.05	35	0.0035	미만
A#10	폐기물반출구1	12.25	35	0.0034	미만
A#11	음압기1	11.7	35	0.0036	미만
A#12	음압기2	11.8	35	0.0024	미만
A#13	음압기3	11.7	35	0.0048	미만
A#14	폐기물보관지점1	11.9	35	0.0047	미만
A#15	폐기물보관지점2	12	35	0.0035	미만

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고

별첨1. 측정결과

측정일시	2018년 05월 16일				
시료번호	측정위치	유량 (L/min)	채취시간 (min)	공기중농도 (개/cc)	평가
A#1	부지경계1	11.9	210	0.0006	미만
A#2	부지경계2	11.8	210	0.0006	미만
A#3	부지경계3	11.9	210	0.0008	미만
A#4	부지경계4	12.25	210	0.0006	미만
A#5	작업장주변(실외)1	12.15	105	0.0012	미만
A#6	작업장주변(실내)1	11.7	105	0.0012	미만
A#7	작업장주변(실내)2	11.75	105	0.0016	미만
A#8	작업장주변(실내)3	11.7	105	0.0012	미만
A#9	위생설비1	12.01	35	0.0035	미만
A#10	위생설비2	11.8	35	0.0024	미만
A#11	위생설비3	11.7	35	0.0024	미만
A#12	폐기물반출구1	11.8	35	0.0036	미만
A#13	폐기물반출구2	11.8	35	0.0024	미만
A#14	폐기물반출구3	11.9	35	0.0024	미만
A#15	음압기1	12.05	35	0.0035	미만
A#16	음압기2	12	35	0.0047	미만
A#17	음압기3	11.8	35	0.0024	미만
A#18	폐기물보관지점1	12.05	35	0.0035	미만
A#19	폐기물보관지점2	12.1	35	0.0035	미만

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고

별첨1. 측정결과

측정일시	2018년 05월 17일				
시료번호	측정위치	유량 (L/min)	채취시간 (min)	공기중농도 (개/cc)	평가
A#1	폐기물반출구1	11.8	35	0.0036	미만
A#2	폐기물반출구2	11.8	35	0.0024	미만


별첨2. 측정위치

[illegible]

별첨3. 측정사진



측정사진



측정사진