

【별첨2】

## 1. 측정 결과

시료번호	측정 날짜	측정 지점	측정 결과(f/cc)	초과여부
동신-1	03월 29일	부지경계선1	0.000	0.01 f/cc미만
동신-2	03월 29일	부지경계선2	0.000	0.01 f/cc미만
동신-3	03월 29일	부지경계선3	0.000	0.01 f/cc미만
동신-4	03월 29일	부지경계선4	0.000	0.01 f/cc미만
동신-5	03월 29일	위생설비입구	0.001	0.01 f/cc미만
동신-6	03월 29일	음압기1	0.001	0.01 f/cc미만
동신-7	03월 29일	음압기2	0.002	0.01 f/cc미만
동신-8	03월 29일	거주자 주거지역1	0.000	0.01 f/cc미만
동신-9	03월 29일	거주자 주거지역2	0.001	0.01 f/cc미만
동신-10	03월 29일	폐기물반출구	0.001	0.01 f/cc미만
동신-11	03월 29일	폐기물보관지점1	0.001	0.01 f/cc미만
동신-12	03월 29일	폐기물보관지점2	0.000	0.01 f/cc미만
	이	하 여	백	