공 기 중 시 료 분 석 결 과

Polarized Light Microscopy(PLM)Performed by NIOSH Method 9002, issue 2

측 정 일 자 : 2024년 3월 5일
분 석 일 자 : 2024년 3월 5일
채 취 장 소 : 부산광역시 북구 산성로47번길 4 외 1

*노출기준 : 0.01 fibers/cc

시료 번호	펌프	위치	시료채취위치	포집유량 (l/min)	측정시간 (min)	공기채취량 (L)	섬유수 (Fibers)	시야수 (Fields)	석면농도 (fibers/cc)	평 가
#1	2	화명동385-1 외 1	부지경계 -1	10.68	241	2573.1	3	100	0.0006	노출기준미만
#2	4	화명동385-1 외 1	부지경계 -2	10.67	241	2570.3	2.5	100	0.0005	노출기준미만
#3	1	화명동385-1 외 1	부지경계 -3	10.65	240	2556.8	1.5	100	0.0003	노출기준미만
#4	3	화명동385-1 외 1	부지경계 -4	10.65	241	2565.4	2.5	100	0.0005	노출기준미만
								Blank 1	100 field	0 fiber

* 분석방법 : 위상차현미경(PCM) 방법 * 검출한계 : fibers <5.5

* 본 분석결과서는 건축자재의 성분 증명 및 법적용도로 사용할 수 없으며, 본사의 허가 없이 재발행될 수 없습니다.

* 본 시료는 별도의 요청이 없을 시 결과 발송 후 30일 후에 폐기처분 됩니다.

분석자 : 김 세 은

주식회사 국제석면연구소